



Ensayo de Abrasion de los Angeles

Código: CC/04-11

PROYECTO: PUENTE PEATONAL EN LA PARROQUIA CONE
MATERIAL: CANTERA ABRECABUYA
ORDENA: ING. HUMBERTO PENDOLA
Fecha (dd-mm-aa): 16-dic-22
Descripción del material: PIEDRA 3/4

MALLAS		PESO ANTES DEL ENSAYO grs.	PESO DESPUÉS TAMIZ No. 12 grs.	% DE PÉRDIDA
PASA	RETIENE			
1 1/2	1			
1	3/4			
3/4	1/2	2500		
1/2	3/8	2500		
3/8	No. 3			
No. 3	No. 4			
No. 4	No. 8			
	TOTAL	5000	4329	13.42

Observaciones: Se siguió norma ASTM C-131 (Método B)