



Ensayo de Abrasion de los Angeles

Código: CC/04-11

PROYECTO: PUENTE PEATONAL EN LA PARROQUIA CONE
MATERIAL: CANTERA ABRECABUYA
ORDENA: ING. HUMBERTO PENDOLA
Fecha (dd-mm-aa): 15-dic-22
Descripción del material: PIEDRA 3/4

MALLAS		PESO ANTES DEL ENSAYO	PESO DESPUÉS TAMIZ No. 12	% DE PÉRDIDA
PASA	RETIENE	grs.	grs.	
1 1/2	1	1250		
1	3/4	1250		
3/4	1/2	1250		
1/2	3/8	1250		
3/8	No. 3			
No. 3	No. 4			
No. 4	No. 8			
	TOTAL	5000	4312	13.76

Observaciones: Se siguió norma ASTM C-131 (Método B)

ING. OLIVER SORIA
JEFE DE LABORATORIO