

ESTUDIO DE CARGA PUENTE PEATONAL SOBRE RIO CHIMBO												
TCL					380							
Circuito	Ptos	Pot. Inst (W)	Pot. Tot. (W)	FU	Pot. Real (W)	Voltaje	Fase		Conductor	Ducto	Disyuntor	Servicio
A1	10	20	200	1	200	120	A	2.083	2#10+N#12	1/2"	1P - 15A	Circuito de Alumbrado 1
A2	9	20	180	1	180	120	B	1.875	2#10+N#12	1/2"	1P - 15A	Circuito de Alumbrado 2
				P TOTAL	380							
				FS 90%	342							
				Voltaje	240							
				Amperaje	1.78125							
				Disyuntor	2P - 20A							
												ING DAVID POZO MEDINA REG PROF: 09-03-2929

TCL					380							
Circuito	Ptos	Pot. Inst (W)	Pot. Tot. (W)	FU	Pot. Real (W)	Voltaje	Fase		Conductor	Ducto	Disyuntor	Servicio
A1	10	20	200	1	200	120	A	2.083	2#10+N#12	1/2"	1P - 15A	Circuito de Alumbrado 1
A2	9	20	180	1	180	120	B	1.875	2#10+N#12	1/2"	1P - 15A	Circuito de Alumbrado 2
				P TOTAL	380							
				FS 90%	342							
				Voltaje	240							
				Amperaje	1.78125							
				Disyuntor	2P - 20A							
												ING DAVID POZO MEDINA REG PROF: 09-03-2929