

DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA	PROF.	MUEST.	SIMB	HUMEDAD NATURAL W - %	GRANULOMETRIA % PASANTE		LIMITES DE ATTERBERG		CLASIF. SUCS	PROPIEDADES FISICAS		
	m	No			T# 4 T# 10	T # 200	WL - %	IP - %	AASHTO	Modulo de Rigidez (S)	Modulo de Elasticidad (Y)	Prof. (m)
C# 7 Coordenadas (9887198 N ; 638132 E)	0.00				T# 4				SUCS			
Arena limosa café oscura	0.35	1	0 0 0	4.96	58.55	13.19	---	NP	SM	22.77	103.29	0.20
Arena: 45,36% Grava: 41,45% Suelo fino: 13,19%	0.60		0 0							12.45	103.42	0.60
Limo arenoso café rojizo	1.00	2		37.63	100	90.84	57	20	MH	12.17	101.05	1.00
Suelo fino: 90,84% Arena: 9,16% Grava:.....%	1.10			6.82	56.60	1.10						
	1.30	3		9.83	81.65	1.50						
Suelo fino: 93,55% Arena: 6,45% Grava: %	1.60			10.01	83.13	1.60						
	1.85	4		8.96	74.42	1.90						
Suelo fino: 94,88% Arena: 4,07% Grava: 1,05 %	2.00			44.67	98.95	94.88	55	20	MH	8.39	69.72	2.00
FIN DE CALICATA												
C# 8 Coordenadas (9887701 N ; 638235 E)	0.00				T# 4	T # 200			SUCS			
Arena limosa café oscura	0.40	1	0 0 0	6.93	61.59	13.17	---	NP	SM	12.66	109.79	0.30
Arena: 48,42% Grava: 38,41% Suelo fino: 13,17%	0.60		0 0							7.97	62.85	0.60
Limo arenoso café rojizo	0.90	2		47.17	97.74	78.91	58	15	MH	10.03	79.10	0.80
Suelo fino: 78,91% Arena: 18,83% Grava: 2,26 %	1.00			9.28	73.14	1.00						
	1.30	3		7.96	62.76	1.10						
Suelo fino: 85,82% Arena: 14,18% Grava: %	1.60			11.90	93.83	1.60						
	1.85	4		13.45	106.03	1.80						
Suelo fino: 94,08% Arena: 5,68% Grava: 0,25 %	2.00			48.33	99.75	94.08	66	21	MH	6.66	52.50	2.00
FIN DE CALICATA												
INFORME: 013(VII - VIII)-P-2 PARA: PREFECTURA DEL GUAYAS PROYECTO: REHABILITACION DE LA VIA CONEXIÓN E30 PEDRO VELEZ UBICACIÓN: RECIENTO PEDRO VELEZ CANTON EL EMPALME PERF : - 7 y 8 - FECHA: Junio-2022				NOMENCLATURA WL : Límite Líquido % IP : Índice Plástico % S: Módulo de Rigidez (MN/m) Y: Módulo de Young (Mpa)								
				Jose Antonio Cordova P. Gerente General								